

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

توانیر



بسمه تعالی

کلیه شرکتهای برق منطقه ای - معاونت محترم بهره برداری

موضوع: ترانسهای ولتاژ ساخت شرکت پارس شار

با سلام

احتراماً، نظر به موفقیت آمیز بودن نتایج تست های انجام شده بر روی یک نمونه انتخابی از ترانسهای ولتاژی ۲۰ کیلوولت ساخت شرکت پارس شار بارز که در آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو صورت پذیرفت و همچنین بازدید و بررسی خط تولید و سیستم کنترل کیفیت شرکت مزبور، پیشنهاد میگردد: با توجه به توصیه شرکت مزبور براساس دستورالعمل پیوست از مقاومتهای مناسب در مسیر نقطه نوترال ثانویه و یا در مسیر مثلث باز ترانسهای فوق الذکر و به جهت کاهش اثر فروزونانس استفاده گردد.

هاشم علیپور

مدیر کل دفتر فنی و نظارت انتقال

رونوشت:

- مدیرعامل محترم شرکت پارس شار بارز جهت اطلاع

۳۱۲/۱۰۶۲

۹۱/۳/۳۱